










TERMINALI ANTINCENDIO		LEGENDA TUBAZIONI	
COD.	DESCRIZIONE		
	<p>Idrante a muro UNILAS UNI 671-2 completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassetta da incasso in acciaio INOX ARAISA 30 con verniciatura in melo 1550 x 365 x 150 - tubazione flessibile DN65 approvata UNI EN 16540 con raccordi UNI 884, lunghezza 20 m - lancia da 60/2 mm munita d'elfetto - sostegno tubazione - lastra esterna di chiusura infrangibile 		Tubazione impianto idrico antincendio in acciaio zincato a norma UNI EN 10255
	Idrante sopraassolo UN170 Ø 4" UNI EN 16384 completo, doppio attacco UN70		Tubazione interrata impianto idrico antincendio in PE-AD PE100
	Cassetta antincendio completa corredata UNI 10779 UNI 70 verniciata rossa RAL 3000, completa di: <ul style="list-style-type: none"> - sella supporto maniglia - tubazione flessibile DN70 approvata UNI 9487 con raccordi UNI 884, lunghezza 30 m - lancia a fre e elfetto Ø 16 mm - chiave di manovra UN170 - lastra esterna di chiusura infrangibile 		Colonna montante impianto idrico antincendio
	Estintore a polvere 6 kg (3A4, 1A:BC)		
	Estintore a CO2 5 kg		
	Valvola a farfalla DN100 lucheblatt e comando idroscopico		
	Indicazione intervento di ripristini forniture impiantistiche - ripristino del passaggio con garanzia a tenuta d'aria		
	Indicazione intervento di ripristini forniture impiantistiche - ripristino REI con grado di compatimentazione minimo secondo il compartimento stesso e contemporaneamente tenuta all'aria		

