



RIFERIMENTO CIRCUITI	
SIGLA	DESCRIZIONE
AA	ACQUA ADDOLGITA (addolcita 10/15 °°)
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
AFS	ACQUA FREDDA SANITARIA
AO	ACQUA OSMOTIZZATA
AC	ARIA COMPRESSA
V3.5	VAPORE 3,5 bar
V1.5	VAPORE 1,5 bar
AFS	ACQUA FREDDA SANITARIA
C	CONDENSA
A	ANTINCENDIO
R	RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
BPR	BATTERIE POST RISCALDO

LEGENDA

- VAPORE 1,5 Bar
- VAPORE 3 Bar
- CONDENSA
- ACQUA RISCALDAMENTO
- ACQUA REFRIGERATA
- ACQUA CALDA SANITARIA
- RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
- ACQUA FREDDA SANITARIA
- ARIA COMPRESSA
- ACQUA OSMOTIZZATA
- ANTINCENDIO

N.B.: PER ALLACCIAMENTI
ALLE BATTERIE VEDI
TAV. 06

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE
Via Del Palazzo, 71 - Modena
Tel. 059/4222614 - Fax 059/4222695
e-mail: tecnico@policlinico.mo.it

PROG. MA/031/2019 – POLICLINICO
NUOVO BLOCCO TECNOLOGICO – PIANO SEMINTERATO
PROGETTO PER IL RINNOVO
DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. I. Trenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. L. Sircana

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE
Ing. A. Bertacchi

AS-BUILT
MECCANICI (2001)
TUBAZIONI
SCALA 1:50

3

MARZO 2019

MAG201201973.dwg

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. A. Bertacchi
Geom. M. Asciano
P.L. M. Guerzoni
Dis. A.R. Molagoli