



RIFERIMENTO CIRCUITI	
SIGLA	DESCRIZIONE
AA	ACQUA ADDOLCITA (addolcita 10/15 T)
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
AFS	ACQUA FREDDA SANITARIA
AO	ACQUA OSMOTIZZATA
AC	ARIA COMPRESSA
V3.5	VAPORE 3,5 bar
V1.5	VAPORE 1,5 bar
AFS	ACQUA FREDDA SANITARIA
C	CONDENSA
A	ANTINCENDIO
R	RIORCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
BPR	BATTERIE POST RISCALDO

NOTE GENERALI:  
N.B. MODIFICARE TUTTE LE COLONNE ESISTENTI ELIMINANDO IL SIFONE A PIE' COLONNA ED INSERENDO UN TAPPO D'ISPEZIONE NEL TRATTO VERTICALE

LEGENDA SIMBOLI	
SIGLA	DESCRIZIONE
⊗	COLONNA DI SCARICO CON PREDISPOSIZIONE DA PROLUNGARE FINO A PAVIMENTO DEL PIANO AMMEZZATO
●	COLONNA DI SCARICO
⊞	POZZETTO CON TAPPO D'ISPEZIONE
○	SIFONE

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena  
Policlinico

**SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE**  
Via del Pozzo, 71 - Modena  
Tel. 059/4222614 - Fax 059/4222695  
e-mail: tecnico@policlinico.mo.it

PROG. MA/031/2019 - POLICLINICO  
NUOVO BLOCCO TECNOLOGICO - PIANO SEMINTERRATO  
PROGETTO PER IL RINNOVO  
DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. I. Trenti

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. L. Sircano

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE  
Ing. A. Bertocchi

AS-BUILT  
MECCANICI (2001)  
SCARICHI  
SCALA 1:50

4

MARZO 2019

MA0312019F4.dwg

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
Ing. A. Bertocchi  
Geom. M. Asciano  
P.J. M. Guerzoni  
Dis. A.R. Malogoli

