

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 9/07/2015

prot. n° 15419

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

“Con riferimento alla gara di appalto Lotto n. 4 CIG: 62071351D8, nel Capitolato Descrittivo Prestazionale, per quanto attiene i Servizi igienici, Depositi e Vuotatoi, viene indicato che deve essere garantita una estrazione almeno pari ad 8 volumi ora per i Servizi Igienici ed in funzione dell' utilizzo, negli altri locali. Il terzo ed il quinto piano (vedi tavole del preliminare IM 02 ed IM 03) prevedono l'installazione di un sistema ad aria primaria dal quale derivare le estrazioni dei Servizi; al primo piano (vedi tavola del preliminare IM 01) non è, viceversa, previsto nessun impianto di aria primaria. Si richiede, di conseguenza, di precisare se anche al primo piano sono necessarie le estrazioni indicate e, se del caso, come realizzarle (piccoli estrattori a vetro od a muro per ogni servizio ...)”.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 7/07/2015 ed in atti al prot. n. 15338 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa che:

Occorrerà prevedere, anche per il primo piano, un sistema di estrazione d'aria dei servizi, studiando ed adottando una soluzione ottimale che possa evitare, per quanto possibile, di prevedere soluzioni a vetro.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365