

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 30/06/2015

prot. n° 14752

Spett. le
|

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

“Lotti 2 e 3:

1) Generale: chiediamo se è possibile inserire i timbri scansionati dei professionisti e del legale rappresentante dell'impresa, sui cartigli degli elaborati, ovviamente le firme sarebbero invece apposte in originale.

2) Generale: chiediamo se è sufficiente disporre timbri e firme dei professionisti incaricati e del legale rappresentante dell'impresa soltanto sul cartiglio delle relazioni o se è necessario siglare anche tutte le pagine delle relazioni.

3) Lotto 3: a pagina 13 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale si parla di inserire 7 nuovi uffici, mentre sugli elaborati di progetto (tavola AR4.2) se ne individuano 5. Il numero sul Capitolato è un refuso?

4) Lotto 2: in merito al progetto del piano V si chiede se nei locali individuati come “Studi Medici/Strumentazioni” saranno previste cappe o estrazioni d'aria particolari non descritti in Capitolato. In caso di risposta affermativa si richiede di averne le eventuali specifiche”.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 24/06/2015 ed in atti al prot. n. 14203 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa quanto segue.

- 1) E' possibile inserire i timbri scansionati; le firme naturalmente vanno apposte in originale.
 - 2) E' necessario siglare tutte le pagine delle relazioni.
 - 3) Fa testo l'elaborato grafico per la zona di intervento
 - 4) La classificazione (studi medici con uso di strumentazioni) non prevede cappe con scarichi esterni a livello di gronda di copertura.
- Per quanto riguarda il numero minimo di ricambi ora dei locali ci si dovrà riferire a quanto previsto per attività assimilabili a quelle di laboratorio.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365